



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

32000 Чачак, Веселина Миликића бр. 7

Тел: *381 32 310 345, Тел/факс: *381 32 225 019

E-mail: higijena@zdravljecacak.org

ПИБ: 101120720; М.Б. 7271735; Т.Р. 840-243667-22

Број: 310/4778/1

Датум: 02.11.2022.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Таковска бр.2
Г.Милановац

Предмет : Мишљење о хигијенској
исправности воде за пиће из сеоског водовода „Пољане“
МЗ Горњи Бранетићи у Горњим Бранетићима

На основу Вашег захтева од 16.08.2022. где нас информишете о предузетим мерама на сеоском водоводу „Пољане“ у МЗ Горњи Бранетићи у Горњим Бранетићима

(извршено чишћење, не врши се хлорисање воде у систему) и тражите да извршимо хиперхлорисање воде у сеоском водоводу и након тога приступимо узорковању воде ради потврде хигијенске исправности исте.

На основу Уговора о пружању услуга број: 4-404-427 од 31.12.2021.године, (наш број 4851 од 31.12.2021.), Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Чачак, је извршио хиперхлорисање воде у сеоском водоводу „Пољане“ 24.10.2022.године и након тога три дана узастопно извршио узорковање хлорисане воде на 3 мерне тачке (3 из мреже – три домаћинства), са лабораторијским испитивањима (физичко-хемијска и микробиолошка) за укупно 9 узорака воде за пиће.

Резултати лабораторијских испитивања узорака воде из система сеоског водовода „Пољане“ у Горњим Бранетићима, узетих три дана узастопно: 25.10., 26.10., и 27.10.2022.год.

(Извештаји број:В/3414, В/3415,, В/3416, од 01.11.2022., Извештаји број: В/3444, В/3445, В/3446 од 01.11.2022. и Извештаји број: В/3447, В/3448, В/3449 од 02.11.2022, показивали су хигијенску исправност, према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр 42/98 и измене Сл.гласник РС бр.44/99 и Сл.гласник РС бр.28/19).

На основу добијених резултата, три дана узастопног праћења хигијенске исправности воде из мреже сеоског водовода, може се закључити да се вода из сеоског водоводног система „Пољане“ за насеље Горњи Бранетићи (МЗ Горњи Бранетићи) може користити за пиће и припремање хране.

У циљу обезбеђивања хигијенске исправности воде за пиће у сеоском водоводу, потребно је вршити перманентно хлорисање воде (уградња хлоринатора), редован надзор над објектима водоводног система ради уочавања санитарно-техничких и санитарно-хигијенских недостатака и благовременог спровођења мера, као и даље спровођење редовне контроле хигијенске исправности воде за пиће (Уговор о контроли воде у водоводном систему са МЗ).



Начелник центра за хигијену
и хуману екологију

Др Милка Левајац спец. хигијене

Прилог:
Извештаји о испитивању