



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

32000 Чачак, Веселина Миликића бр. 7

Тел: *381 32 310 345, Тел/факс: *381 32 225 019

E-mail: higijena@zdravljecacak.org

ПИБ: 101120720; М.Б. 7271735; Т.Р. 840-243667-22

Број: 92/ 958/1

Датум: 24.03.2023.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Таковска бр.2
Г.Милановац

Предмет : Мишљење о хигијенској исправности воде за пиће из сеоског водовода „Вукашиновића и Радојевића врело“ МЗ Прањани у Прањанима

На основу Вашег захтева од 14.02.2023. где нас информисете о предузетим мерама на сеоском водоводу „Вукашиновића и Радојевића врело“ у МЗ Прањани у Прањанима (извршено чишћење, да ће се вршити хлорисање воде у систему од 20.02.2023.) и тражите да извршимо хиперхлорисање воде у сеоском водоводу и након тога приступимо узорковању воде ради потврде хигијенске исправности исте.

На основу Уговора о пружању услуга број: 4-404-2 од 04.01.2023.године, (наш број 88 од 12.01.2023.), Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Чачак, је извршио хиперхлорисање воде у сеоском водоводу „Вукашиновића и Радојевића врело“ 20.02.2023.године, проверу концентрација слободног хлора 21.02.2023. на тачећим местима у домаћинствима и јавним објектима и након тога три дана узастопно извршио узорковање природне воде за пиће на 7 мерних места (5 из мреже – индивидуална домаћинства и 2 у О.Ш.), са лабораторијским испитивањима (физичко-хемијска и микробиолошка) за укупно 20 узорака воде за пиће.

Резултати лабораторијских испитивања узорака воде из система сеоског водовода „Вукашиновића и Радојевића врело“ у Прањанима, узетих три дана узастопно: 15.03., 16.03., и 17.03.2023.год.

(Извештаји број:В/750, В/751, В/752, В/753, В/754 и В/ В/755 од 21.03.2023., Извештаји број: В/777, В/778, В/779, В/780, В/781, В/782 и В/783 од 22.03.2023 и Извештаји број: В/797, В/798, В/799, В/800, В/801, В/802 и В/803 од 23.03.2023, показивали су хигијенску исправност, према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр 42/98 и измене Сл.гласник РС бр.44/99 и Сл.гласник РС бр.28/19).

На основу добијених резултата, три дана узастопног праћења хигијенске исправности воде из мреже сеоског водовода, може се закључити да се вода из сеоског водоводног система „Вукашиновића и Радојевића врело“ за насеље Прањани (МЗ Прањани) може користити за пиће.

У циљу обезбеђивања хигијенске исправности воде за пиће у сеоском водоводу, потребно је вршити перманентно хлорисање воде, редован надзор над објектима водоводног система ради уочавања санитарно-техничких и санитарно-хигијенских недостатака и благовременог спровођења мера, као и даље спровођење редовне контроле хигијенске исправности воде за пиће (Уговор о контроли воде у водоводном систему са МЗ и/или у јавним објектима –О.Ш.).

Начелник центра за хигијену
и хуману екологију



Миљка Левајац

Миљка Левајац спец. хигијене

Прилог:
Извештаји о испитивању